



EBETAMIRTEC

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ / CERTIFICATE

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN 1866.01:2007
Type Approval According to Standard ELOT EN 1866.01:2007

Ταυτότητα Προϊόντος: Τροχήλατος Πυροσβεστήρας
Product Item Identification: Mobile Fire Extinguisher

Αριθμός Πιστοποιητικού / Certificate No.: MIRTEC1-00-1400CER33.2022501388
Ημερομηνία Εκδόσεως / Date of Issue: 14^η Φεβρουαρίου 2025 (14th of February 2025)
Αριθμός Έκθεσης Ελέγχου / Test Report No.: RPT33.2022501388

Όνομα & Δ/ση του Κατασκευαστή / Name and Address of the Manufacturing Plant:
MOBIAK A.E. / MOBIAK S.A.

Καθιανά Ακρωτηρίου, 731 00 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα / Kathiana Akrotiriou, 73100 Chania, Crete, Greece

Τύπος Προϊόντος: Τροχήλατος Πυροσβεστήρας Βάσης Νερού, 25 lt.
Product Type: 25 lt. Water Base Mobile Fire Extinguisher.

Μοντέλο / Model: MBK24-250HGEL-LTH

Αριθμός Σχεδίου / Drawing No.: JX06-025AK-Rev.3

Κατασβεστική Ικανότητα / Fire Performance: A

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας / Maximum allowable pressure: 18bar (Αζωτο/Nitrogen)

Θερμοκρασιακά Όρια Λειτουργίας / Operating temperature range: +5^o C to +60^o C

Μέθοδος Ελέγχου: Σύμφωνα με το πρότυπο EN 1866-1:2007.
Test Method: According to standard EN 1866-1:2007.

ΔΗΛΩΣΗ / Declaration

Επιβεβαιώνουμε ότι ο τύπος προϊόντος που αναφέρεται ανωτέρω ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 1866.01:2007. Μόνον τα προϊόντα που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου υποβλήθηκαν σε έλεγχο. Το παρόν δεν συνιστά πιστοποίηση του προϊόντος, παρά μόνον όταν συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την αξιολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας.

We hereby certify that the type mentioned above meets the requirement of the standard EN 1866.01:2007. Only the products detailed in the test report have been subjected to tests. This does not consist certification of the product, unless it is accompanied by a Certificate of Conformity for the evaluation of Factory Production Control (FPC).

Διάρκεια Ισχύος Πιστοποιητικού :
Validity of the Certificate:

13^η Φεβρουαρίου 2035
13th of February 2035

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ : Κατάλογος τμημάτων τεχνικής τεκμηρίωσης (Αρ. σελίδων 9)
ANNEX: List of relevant parts of technical documentation (No of pages 9)

Για την EBETAM A.E.
For MIRTEC S.A.

Α. Στάμου
Διευθυντής



Για το Τμήμα Αξιολόγησης
For the Assessment Dept.

Στρ. Κατσαλής
Διπλωματούχος Μηχ/κός



Certification of Product
No. of Certificate 27

Σκιπίτων-Στυλιανός Αποστολάκης
Αντιπρόεδρος Δ. Σ.

EBETAM A.E.
CERT – firext / EN 01A (5.0 /1.11.18)